



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ульяновской области

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
в Карсунском районе**

**433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 55,
тел. 884 246 2-29-46, e-mail: karsun@73.rospotrebnadzor.ru**

(наименование территориального органа Роспотребнадзора) реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Предписание N 305

« 20 » декабря 20 23 г.

Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Патрикеево, ул. Сенная, д. 1а

(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

(должность лица, составившего предписание)

Ульяновской области в Карсунском районе Школьниковой Наталией Валерьевной

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановая выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

от « 04 » декабря 20 23 г. № 068-Кр в отношении

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Патрикеевской основной
школы имени полковника Эдуарда Владимировича Сухаревского


Место нахождения: Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Патрикеево, ул. Сенная, д. 1а.

ОГРН 1027300707796, дата присвоения ОГРН: 19.12.2002 ИНН 7324001529

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Согласно требованиям таблицы 3.13 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения должны соответствовать гигиеническим нормативам. Согласно требованиям таблицы 3.1 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», органолептические показатели



качества различных видов вод должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Фактически в нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - по результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 23.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU. 510135 от 20.10.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации) проба холодной воды, отобранной из разводящей сети централизованной системы водоснабжения в МКОУ Патрикеевская ОШ им. Э.В. Сухаревского (кран на пищеблоке) по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Патрикеево, ул. Сенная, д. 1А (протокол лабораторных испытаний № 59691 от 14.12.2023 года) по санитарно-химическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: мутность (по формазину) - 6,0 мг/дм³ ± 1,2 при норме не более 2,6мг/дм³, железо (Fe суммарно) — 1,2 мг/дм³ ± 0,3 при норме не более 0,3 мг/дм³.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Патрикеевской основной школе имени полковника Эдуарда Владимировича Сухаревского

Место нахождения: Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Патрикеево, ул. Сенная, д. 1а.

ОГРН 1027300707796, дата присвоения ОГРН: 19.12.2002 ИНН 7324001529

1. В соответствии с п. 2.10. СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" организовать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие выявление и устранение причин ухудшения качества питьевой воды, используемой для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены в МКОУ Патрикеевская ОШ им. Э.В. Сухаревского. Обеспечить соответствие качества питьевой воды используемой для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены в МКОУ Патрикеевская ОШ им. Э.В. Сухаревского санитарно-эпидемиологическим требованиям таб. 3.1, 3.13 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Провести в МКОУ Патрикеевская ОШ им. Э.В. Сухаревского лабораторные исследования в рамках производственного контроля).

Срок исполнения до 30.01.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

7
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Патрикеевскую основную школу имени полковника Эдуарда Владимировича Сухаревского

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в
Карсунском районе
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Н.В. Школьникова
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а) 20.12.2023 г
(дата)


(подпись)

Ю.А. Резниченко
(расшифровка подписи)

Предписание направлено по адресу: _____